


Obszar zastosowania:

Klimatyzator

Piktogram nr 28

Procedura:



1. Usuń powierzchniowe zanieczyszczenia
2. Zastosuj roztwór myjący
3. Pozostaw na kilka minut
4. Dokładnie wyszoruj
5. Wypłucz zużyty roztwór
6. Zastosuj środek dezynfekujący
7. Pozostaw na 15 minut
8. Przetrzyj czystą wodą
9. Pozostaw do wyschnięcia

Czyszczenie:	Clinex 4-Dirt
Temperatura:	ciepła
Dozowanie:	1-2% [10-20ml/L]
Dezynfekcja:	Clinex Barren
Temperatura:	20 stC
Dozowanie:	0,5-1% [5-10ml/L]

Narzędzia:

- szczotka i wiadro do czyszczenia
- szczotka i wiadro do dezynfekcji
- rękawice
- fartuch
- ścierka

Dodatkowe uwagi:

W celu poprawnego użycia odwołaj się do tabeli stosowania produktów chemicznych CLINEX